

Przyłącza 1/2"

74 kg  
2.5 L

Odpowietrzenie należy przeprowadzić za pomocą odpowietrznika zamontowanego na instalacji powyżej najwyższego punktu grzejnika. W trakcie odpowietrzania wszystkie inne obiegi powinny być zamknięte.

**X 4**

**X 1**

Szablon montażowy

Z powodów bezpieczeństwa kołki montażowe nie są dostarczane w zestawie. Odpowiednie kołki rozporowe powinny zostać dobrane w zależności od rodzaju ściany, na której będzie montowany grzejnik.

**OPCJ9**

Kod 5090.1111      Kod 5090.1110      Kod 5090.1119

Kod 5094.425      Kod 5094.427      Kod 5090.1111

Standard

Złącza do zaworów - patrz [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)

